



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00514/22

Серия **RU** № **0271660**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИФТОВОЙ ЗАВОД", место нахождения: 198095, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 49, ЛИТЕР А, ОФИС 702.2, адрес места осуществления деятельности: 188513, РОССИЯ, Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, д Разбегаево, п.з. "Большевик", 1 Микрорайон, зд. 18/1, ОГРН: 1097847165195, номер телефона: +79119224594, адрес электронной почты: Dmitry.mareev@lzspb.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИФТОВОЙ ЗАВОД", место нахождения: 198095, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 49, ЛИТЕР А, ОФИС 702.2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188513, РОССИЯ, Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, д Разбегаево, п.з. "Большевик", 1 Микрорайон, зд. 18/1.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные со стационарным порогом однопольные глухие тип ДСП 01 Е130, габаритными размерами: по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 700 до 1300 мм, толщиной дверного полотна не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 28.22.19-001-61047820-2020 «Двери и люки стальные противопожарные».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-429/10-2021, выданного 22.10.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 363-СС/08-2021, выданного 04.08.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости Е130. Условия хранения: на специально оборудованных складах, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред, при температуре от минус 40 до плюс 45 °С. Установленный срок хранения – 3 года. Срок службы (годности) – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2022

ПО 13.01.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталья Александровна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Нериканов Дмитрий Евгеньевич  
(Ф.И.О.)